

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		07.07.2021 (aktualizacja 29.09.2021)		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie izolacji instalacji przemysłowych: modernizacja i wymiana izolacji termicznej rurociągów ciepłowniczych, pieców oraz ciągów technologicznych w obiektach.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Analizowana w audycie modernizacja polegała na izolacji armatury ciepłowniczej w Zakładzie Produkcyjnym nr 1 Laktopol Sp. z o. o. w Suwałkach. Elementy wchodzące w skład instalacji osiągają temperatury +200°C, która wymieniana jest z otoczeniem, a to związane jest ze stratami ciepła.		
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):		PPHU Laktopol Sp. z o.o. w Warszawie Zakład Produkcyjny nr 1 w Suwałkach ul. Wojska Polskiego 110 C, 16-400 Suwałki		
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: **	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:		
-	17.06.2021	10		
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Srednioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **	-	kWh/rok	-	toe/rok
Srednioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **	-	kWh /rok	-	toe/rok
Srednioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:***	2 082 520	kWh /rok	179,064	toe/rok
Srednioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: **	2 290 772	kWh /rok	196,970	toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko	dr hab. inż. Przemysław Bukowski, prof. uczelni			
Nr telefonu	504 126 238			
Podpis:				

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.