

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		23.01.2020r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMIN: JABŁOŃ, MILANÓW, ROSSOSZ, ŁOMAZY, ROKITNO, WISZNICE oraz MIASTA TERESPOL		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej polega na wymianie istniejących wyeksploatowanych opraw oświetlenia ulicznego na oprawy ze źródłem światła typu Led wraz z zastosowaniem regulacji mocy świecenia		
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane / zostało zrealizowane * przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	GMINA JABŁOŃ, ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń		
	GMINA MILANÓW, ul. Kościełna 11a, 21-210 Milanów		
	GMINA ROSSOSZ, ul. Lubelska 8, 21-533 Rossosz		
	GMINA ŁOMAZY, ul. Plac Jagielloński 27, 21-532 Łomazy		
	GMINA ROKITNO, Rokitno 39a, 21-504 Rokitno		
	GMINA WISZNICE, ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice		
MIASTO TERESPOL, ul. Czerwonego Krzyża 26, 21-550 Terespol			
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
	22.01.2020r	5	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**	458 856,16 kWh/rok	39,45	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:**	1 147 140,39 kWh/rok	98,63	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:***	- kWh/rok	-	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:***	- kWh/rok	-	toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	mgr inż. Łukasz Stępiak		
Nr telefonu:	691 475 005		
Podpis:	AUDYTOR ENERGETYCZNY <i>mgr inż. Łukasz Stępiak</i> Upr. bud. LUB. 0191/PWAS/15		

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.