


Audyt Efektywności Energetycznej – wymiana oświetlenia – Suwary S.A.

1. Karta Audytu Efektywności Energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		16.09.2021 r.		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	W zakresie modernizacji lub wymiany oświetlenia wewnętrznego			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Wymiana aktualnie zainstalowanego oświetlenia na nowoczesne, energooszczędne LED-owe.			
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	SUWARY S.A. ul. Piotra Skargi 45/47 95-200 Pabianice			
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności		
30.09.2021 r.	-	10		
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **	128 373	kWh/rok	11,038	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **	320 932	kWh/rok	27,595	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: **	-	kWh/rok	-	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: **	-	kWh/rok	-	toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i Nazwisko:	Patryk Gawron, Adrian Jagodziński			
Nr telefonu:	512-425-917, 783-909-750			
Podpis:				

Projekt:	Audyt Efektywności Energetycznej	Strona:	3 z 11
Investor:	Suwary S.A.	Autor:	Patryk Gawron / Adrian Jagodziński
Wersja	Finalna	Data:	16.09.2021 r.