



Karta audytu efektywności energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		12.05.2021/korekta 23.11.2021	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Budowa instalacji wykorzystania odzysku energii z turbowentylatora MAN turbo Linii MP1 w celu zmniejszenia zużycia pary (art. 19 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej)		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Przedsięwzięcie polegało na budowie instalacji odzyskiwania energii z turbowentylatora MAN, wytwarzającego próżnię w ciągu technologicznym maszyny MP1. Odzyskiwana energia jest wykorzystana do podgrzewania powietrza wentylacyjnego/suszącego oraz wody świeżej. Pozwoli to zmniejszyć zużycie pary do podgrzewania obu mediów.		
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	Arctic Paper Kostrzyn S.A. ul. Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą KRS: 0000082646, NIP: 598-00-03-701, REGON: 003157274		
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii	
-	10.05.2021	10	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**	-	[kWh/rok]	- [toe/rok]
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:**	-	[kWh/rok]	- [toe/rok]
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:***	17 667 162	[kWh/rok]	1 519,103 [toe/rok]
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:***	20 076 321	[kWh/rok]	1 726,253 [toe/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Prof. dr hab. inż. Jan Składzieni		
Nr telefonu:	+48 602 150 845		
Podpis:			

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

Audyt efektywności energetycznej w APK Kostrzyn S A

25 / 25

E S & M | sp. z o.o. | 66-400 Kostrzyn