
	PGE GÓRNICCTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA RYBNIK	Nr ewid.: 85/ZC/2021
	Audyt efektywności energetycznej planowanego przedsięwzięcia pn.: Zastąpienie pomp OPC odstawianych bloków 1 i 2 dwoma agregatami zatapalnymi o znacznie mniejszej mocy w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik.	Strona/Stron 16/16

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		31.03.2021	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Zastąpienie pomp OPC odstawianych bloków 1 i 2 dwoma agregatami zatapalnymi o znacznie mniejszej mocy w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik.	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Przedsięwzięcie polega na zastąpieniu dwóch agregatów pompowych wody chłodzącej odstawianych bloków 1 i 2 dwoma agregatami zatapalnymi o mniejszej mocy na potrzeby zasilania wodą chłodzącą sprężarek i uzupełniania obiegu chłodniczego bloków 5÷8.	
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/ zostało zrealizowane * przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):		PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ul. Węglowa 5 97-400 Bełchatów	
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
31.08.2021	-	5	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **	8 510 898,00	kWh/rok	731,806 toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **	21 277 245,00	kWh/rok	1 829,514 toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***	-	kWh/rok	-
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***	-	kWh/rok	-
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Agata Tabacka		
Nr telefonu:	32 237 63 34		
Podpis:			

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.