



| KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ  |  | Data wykonania   |         |           |
|--|--|--|---------|-----------|
|  |  | 19 listopada 2021 roku   |         |           |
| Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej  |  |  |         |           |
| Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej  | W zakresie izolacji instalacji przemysłowych   |  |         |           |
| Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków)   | Przedsięwzięcie w zakresie izolacji instalacji przemysłowych będzie polegało na izolacji rurociągów oraz zastosowaniu pokrowców termoizolacyjnych na armaturze zaporowej i regulacyjnej pary kondensatu oraz powierzchni kotłów i zbiorników technologicznych w kotłowni oraz na wydziałach produkcyjnych. |  |         |           |
| Dane podmiotu u którego <del>będzie realizowane</del> /zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), | Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław S.A., 88-320 Strzelno, Bronisław 41  |  |         |           |
| Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: **  | Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: ***   | Wyrażony w latach kalendarzowy okres uzyskiwania oszczędności energii: |         |           |
| 15.01.2022   |  | 5  |         |           |
| Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej  |  |  |         |           |
| Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **  | 1 396,583  | [MWh/rok]  | 120,085 | [toe/rok] |
| Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **  | 1 536,241  | [MWh/rok]  | 132,093 | [toe/rok] |
| Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***   |  |  |         |           |
| Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***   |  |  |         |           |
| Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej  |  |  |         |           |
| Imię i nazwisko:   | Andrzej Piórkowski   |  |         |           |
| Nr telefonu:   | 663 850 584  |  |         |           |
| Podpis:  |  |  |         |           |

\* Niepotrzebne skreślić

\*\* W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

\*\*\* W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej