

## 0. KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

| KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ  |  | Data wykonania   |             |         |
|--|--|--|-------------|---------|
|  |  | 13 grudnia 2021  |             |         |
| <b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>   |  |  |             |         |
| Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:   | w zakresie ograniczeń strat związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych, w tym poprzez modernizację lub wymianę systemów zasilania |  |             |         |
| Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):  | przedsięwzięcie polega na wymianie prostowników w istniejących siłowniach na moduły zasilające (AC/DC) o wyższej sprawności w obiektach należących do Orange Polska S.A. |  |             |         |
| Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa): | Orange Polska S.A.<br>Al. Jerozolimskie 160,<br>02-326 Warszawa<br>NIP: 5260250995   |  |             |         |
| Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**   | Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***  | Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii: |             |         |
| nie dotyczy  | 27.07.2021   | 5 lat  |             |         |
| <b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>   |  |  |             |         |
| Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **  | nie dotyczy  | kWh/rok  | nie dotyczy | toe/rok |
| Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **  | nie dotyczy  | kWh/rok  | nie dotyczy | toe/rok |
| Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***   | 210 608,148  | kWh/rok  | 18,109      | toe/rok |
| Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***   | 526 520,370  | kWh/rok  | 45,272      | toe/rok |
| <b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>   |  |  |             |         |
| Imię i nazwisko:   | mgr inż. Andrii Biniuk   |  |             |         |
| Nr telefonu:   | +48 22 626 09 10   |  |             |         |
| Podpis:  | <i>Andrii Biniuk</i>   |  |             |         |

\* niepotrzebne skreślić

\*\* w przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

\*\*\* w przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej