


1. KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

| | | | | |
|---|---|--|--------|--|
| KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | | Data wykonania | | |
| | | 14.05.2021 r. | | |
| Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej | | | | |
| Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej: | | Zastąpienie dotychczas wykorzystywanych napędów zasilanych na napięciu 6kV napędami o wyższej sprawności w produkcji nawozów. | | |
| Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków): | | Działanie, polega na zastąpieniu blisko pięćdziesięcioletnich napędów o niskiej sprawności na nowoczesne odznaczające się wysoką sprawnością. Stare silniki były już przeważane i ich efektywność nie spełnia oczekiwań Przedsiębiorcy w zakresie zapotrzebowania na energię. Stopień energochłonności sprawia, że konieczne jest podjęcie decyzji o wymianie na nowe. | | |
| Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa): | | Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk Sp. z o. o ul. Kujawska 2 80-550 Gdańsk NIP PL 583-000-16-75 | | |
| Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: | | Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: | | Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii: |
| 24.05.2021 | | 30.10.2021 | | 10 |
| Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej | | | | |
| Srednioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:** | 665 977,58 | kWh/rok | 57,26 | toe/rok |
| Srednioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:** | 1 664 943,96 | kWh/rok | 143,15 | toe/rok |
| Srednioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:*** | - | kWh/rok | - | toe/rok |
| Srednioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:*** | - | kWh/rok | - | toe/rok |
| Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej | | | | |
| Imię i nazwisko: | Arkadiusz Mikołajczyk | | | |
| Nr uprawnienia: | ZAE nr. 1981 | | | |
| Nr telefonu: | 602 230 265 | | | |
| Podpis: |  | | | |

*Niepotrzebne skreślić.

**W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

***W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej