


2. KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		13.12.2019		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Przedsięwzięcie w zakresie ograniczenia strat w sieciach ciepłowniczych poprzez modernizację i przebudowę sieci - zmianę technologii wykonania (wymiana tradycyjnej sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną) oraz zmianę średnicy rurociągów w celu poprawy wymagań hydraulicznych.			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Wymiana tradycyjnej sieci kanałowej na preizolowaną wraz z korektą trasy wynikającą z wymagań wytrzymałościowych sieci i warunków terenowych oraz dostosowanie (zmniejszenie) średnicy sieci do aktualnego obciążenia hydraulicznego.			
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	ENESTA Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 1 37- 450 Stalowa Wola NIP: 8652135842 KRS: 0000022699 tel. 158135050			
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:		
15.08.2020r.	-	20		
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**	121 687,08	kWh/rok	10,463	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:**	108 301,51	kWh/rok	9,312	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:***	-	kWh/rok	-	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:***	-	kWh/rok	-	toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	mgr inż. Luiza Nowak			
Nr telefonu:	664 193 031			
Podpis:				

* Niepotrzebne skreślić

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej