

# Załącznik 1 – Karta audytu efektywności energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		7 września 2021 r.		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej:	Zabudowa kompleksowego układu kompensacji mocy biernej w KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Zofiówka			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Budowa układu kompensacji mocy biernej pozwalającego na redukcję strat mocy czynnej w transformatorach oraz na redukcję strat w sieci elektroenergetycznej.			
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/ zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Jastrzębiu – Zdrój, Aleja Jana Pawła II 4, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Rejestr Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000072093, NIP 6330005110, REGON 271747631			
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: **	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: ***		Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
30 października 2021 r.	-		15	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **	4 976 379,5	[kWh/rok]	427,891	[toe/rok]
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **	12 440 948,6	[kWh/rok]	1 069,73	[toe/rok]
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***		kWh/rok		toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***		kWh/rok		toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i Nazwisko:	Marcel Gawron			
Nr telefonu:	+48 607 154 912			
Podpis:				