


## KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		29.09.2021		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Przebudowa lub remont budynku wraz z instalacją i urządzeniami technicznymi, na podstawie Obwieszczenia Ministra Energii z 23.12.2016r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej: Modernizacja systemu wentylacji polegająca na: d) montażu systemów optymalizujących strumień objętości oraz parametry jakościowe powietrza wentylacyjnego doprowadzanego do pomieszczeń w zależności od potrzeb użytkownika			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Implementacja sterowania ilością świeżego powietrza w oparciu o czujniki CO2 montowane w kanałach wywiewnych w 6 centralach wentylacyjnych obsługujących pasaż w Centrum Handlowym.			
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/ <del>zostało zrealizowane</del> * przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	Atrium Bydgoszcz Sp. z o.o. Ul. Ostrobramska 75C 04-175 Warszawa (dotyczy Centrum Handlowe Focus Bydgoszcz ul. Jagiellońska 39-47, 85-097 Bydgoszcz)			
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:		
07-10-2021	03-11-2021	20		
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Srednioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**	1729,94	GJ/rok	41,32	toe/rok
Srednioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:**	1383,95	GJ/rok	33,06	toe/rok
Srednioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:***	-	kWh/rok	-	toe/rok
Srednioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:***	-	kWh/rok	-	toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	Przemysław Rejczak			
Nr telefonu:	504 248 696			
Podpis:				

\*Niepotrzebne skreślić.

\*\* W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

\*\*\* W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.