

Załącznik 1 – Karta audytu efektywności energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		28 stycznia 2022 r.		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej:	Zabudowa kompleksowego układu kompensacji mocy biernej w ZGH „Bolesław” S.A.			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Budowa układu kompensacji mocy biernej opartego o 2 filtry wyższych harmoniczych, pozwoli na redukcję strat mocy czynnej.			
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/ zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A., ul. Kolejowa 37 32-332 Bukowno, KRS 0000193278, NIP 6370102196, REGON 000026904			
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: **	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: ***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:		
01 marca 2022 r.	-	15		
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **	2 276 442	[kWh/rok]	195,74	[toe/rok]
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **	5 691 104	[kWh/rok]	489,35	[toe/rok]
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***	-	kWh/rok	-	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***	-	kWh/rok	-	toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i Nazwisko:	Marcel Gawron			
Nr telefonu:	+48 607 154 912			
Podpis:				