


### 3. KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Wyniki analizy przedstawiono w poniższej karcie audytu efektywności energetycznej sporządzonej zgodnie z wymaganiami *Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.*

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		30.04.2022	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Modernizacja sieci ciepłowniczej przy ul. Mickiewicza - PI, Wolności w Ozimku		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Wymiana sieci ciepłowniczej kanałowej na nową wykonaną w technologii preizolowanej.		
Dane podmiotu, u którego będzie zrealizowane/zostało zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Antoniów k/Ozimka ul. Powstańców Śląskich 54 46-040 Ozimek NIP 754-033-40-27 Regon 530569824		
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej **	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii	
2022-06-01	2022-07-29	15	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Srednioroczna oszczędność energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia **	117 425	[kWh/rok]	10,1 [toe/rok]
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia **	129 168	[kWh/rok]	11,1 [toe/rok]
Srednioroczna oszczędność zaoszczędzonej energii finalnej ***	-	[kWh/rok]	- [toe/rok]
Srednioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej ***	-	[kWh/rok]	- [toe/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko	Zbigniew Plutecki	<b>dr hab. inż. Zbigniew Plutecki</b>	
Nr telefonu	+48 601 491 779	upr. bud. do proj. bez ograniczeń OPU/0230/PGO5/16	
Podpis:		sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe i wod-kan	

\* Niepotrzebne skreślić.

\*\* W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

\*\*\* W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.