

## Załącznik 1 – Karta audytu efektywności energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		7 grudnia 2021 r.		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej:		Odzysk ciepła odpadowego z chłodnicy pieca przewalowego P4		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Zabudowa wymiennika(ów) ciepła powietrze-woda na kanale powietrza za chłodnicą gazów procesowych pochodzących z pieca P4 w celu odzysku ciepła odpadowego		
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/ zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):		Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A, z siedzibą w Bukownie, ul Kolejowa 37, Rejestr Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000193278, NIP 6370102196, REGON 00002690400000		
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: **		Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: ***		Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
		-		20
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **	11 130 898	[kWh/rok]	957,09	[toe/rok]
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **	12 243 987,8	[kWh/rok]	1 052,8	[toe/rok]
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***		kWh/rok		toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***		kWh/rok		toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i Nazwisko:	Marcel Gawron			
Nr telefonu:	+48 607 134 912			
Podpis:				