

Audyt Efektywności Energetycznej – wymiana oświetlenia – Suwary S.A.

1. Karta Audytu Efektywności Energetycznej

| | | | |
|---|--|---|----------------|
| KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | | Data wykonania | |
| | | 03.06.2022 r. | |
| Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej | | | |
| Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej: | Modernizacji lub wymiany urządzeń lub instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, energetycznych, telekomunikacyjnych lub informatycznych | | |
| Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków): | Wymianę aktualnie zainstalowanych lamp metalohalogenkowych, sodowych oraz fluorescencyjnych na nowoczesne energooszczędne oświetlenie LED. | | |
| Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa): | SUWARY S.A. ul. Piotra Skargi 45/47 95-200 Pabianice | | |
| Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:** | Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:** | Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności | |
| 30.06.2022 r. | - | 10 | |
| Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej | | | |
| Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: ** | 121 864 | kWh/rok | 10,478 toe/rok |
| Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: ** | 304 661 | kWh/rok | 26,196 toe/rok |
| Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ** | - | kWh/rok | - toe/rok |
| Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ** | - | kWh/rok | - toe/rok |
| Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej | | | |
| Imię i Nazwisko: | Patrik Gawron | | |
| Nr telefonu: | 512-425-917 | | |
| Podpis: | <i>Patrik Gawron</i> | | |

| | | | |
|-----------|----------------------------------|---------|---------------|
| Projekt: | Audyt Efektywności Energetycznej | Strona: | 3 z 13 |
| Inwestor: | Suwary S.A. | Autor: | Patrik Gawron |
| Wersja | Finalna | Data: | 03.06.2022 r. |