


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		22.11.2021/30.06.2022.		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Modernizacja sieci ciepłowniczej wysokotemperaturowej			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Wymiana starej sieci w systemie kanałowym 2 x Dn 150 na sieć preizolowaną w Kraśniku -spinka ul.Niepodległości-Słowackiego, ul.Chopina I etap,ul.Chopina II etap.			
Dane podmiotu u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa)	Veolia Wschód Sp. z o.o. , 22-400 Zamość ul. Hrubieszowska 173			
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:		
01.07.2022 r.		20		
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności)				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:	699,04	[GJ/rok]	16,696	[toe/rok]
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:	768,94	[GJ/rok]	18,366	[toe/rok]
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:		[GJ/rok]		[toe/rok]
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:		[GJ/rok]		[toe/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	Ewa Kłyż			
Nr telefonu:	697 977 038			
Podpis:	KIEROWNIK Biura Obsługi Klienta  Ewa Kłyż			