

## KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

<b>KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ</b>		<b>Data wykonania</b>		
		13.07.2022 r. korekta		
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Montaż urządzeń telemetrycznych do zdalnego monitorowania parametrów i sterowania pracą węzłów ciepłych.			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Montaż urządzeń telemetrycznych do zdalnego monitorowania parametrów i sterowania pracą węzłów ciepłych w 54 budynkach mieszkalnych oraz modernizacji systemu zdalnego monitorowania parametrów i sterowania pracą węzłów ciepłych poprzez doposażenie go w czujniki temperatury wewnętrznej w 3 budynkach mieszkalnych.			
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	Veolia Energia Warszawa S.A. ul. Stefana Batorego 2 02-591 Warszawa NIP: 5250005656			
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:		
.	01.01.2020 r.	1		
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**	-	kWh/rok	-	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:**	-	kWh/rok	-	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:***	4 177176,213	kWh/rok	359,173	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:***	3 759458,592	kWh/rok	323,255	toe/rok
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>				
Imię i nazwisko:	mgr inż. Emilia Waliszewska			
Nr uprawnienia:	-			
Nr telefonu:	519 336 346			
Podpis:				