


| KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ  |  |   |             | Data wykonania   |  |
|--|--|---|-------------|--|--|
|  |  |   |             | 06.06.2022 r.  |  |
| Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej  |  |   |             |  |  |
| Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:   |  | Modernizacja oświetlenia w firmie INTERkrąż Sp. z o.o.<br>– Etap 1  |             |  |  |
| Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):  |  | Przedsięwzięcie polega na wymianie starego oświetlenia na nowe energooszczędne oświetlenie typu LED.            |             |  |  |
| Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa) efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane |  | INTERkrąż Sp. z o.o.<br>ul. Piaskowa 1, 32-353 Trzyciąż<br>KRS 0000266009, REGON: 120355820,<br>NIP: 6372084798 |             |  |  |
| Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: **  | Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej***:  |   |             | Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii: |  |
| 06.2022 r.   | Nie dotyczy  |   |             | 5 lat  |  |
| Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej  |  |   |             |  |  |
| Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **  | 203169,43  | kWh/rok   | 17,469      | toe/rok  |  |
| Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **  | 507923,57  | kWh/rok   | 43,674      | toe/rok  |  |
| Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***   | Nie dotyczy  | kWh/rok   | Nie dotyczy | toe/rok  |  |
| Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***   | Nie dotyczy  | kWh/rok   | Nie dotyczy | toe/rok  |  |
| Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej  |  |   |             |  |  |
| Imię i Nazwisko:   | Bartłomiej Skrzeczkowski   |   |             |  |  |
| Nr telefonu:   | +48 668 599 122  |   |             |  |  |
| Podpis:  | Bartłomiej Skrzeczkowski<br><br>Audytor Energetyczny<br>ZAE nr 2219, SCIAE nr 165 |   |             |  |  |