



Audyt efektywności energetycznej dla przedsięwzięcia:
Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		05.05.2022 r.		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Optymalizacja ciągów transportowych mediów (wody).			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Przedsięwzięcie polegać będzie na modernizacji instalacji zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych dla pochylni – upadowa „Glinna Góra” w Rejonie „Sobieski” Zakładu Górniczego „Sobieski” poprzez wyłączenie z ciągłej pracy układu pomp i zbiorników buforowych wody a wykorzystanie spływu grawitacyjnego wody.			
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało-zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	TAURON Wydobywie Spółka Akcyjna ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno			
Planowana data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej***:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:		
04.07.2022 r.	-----	10		
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia**:	309 118,50	kWh/rok	26,579	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia**:	772 796,25	kWh/rok	66,448	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej***:	-----	kWh/rok	-----	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej***:	-----	kWh/rok	-----	toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	mgr inż. Adam Cyrek		 <p>ADAM CYREK ul. Podwisłocze 38 lok. 48 35-309 Rzeszów NIP 8133565739 REGON 369559158</p>	
Nr telefonu:	724-153-639			
Podpis:				

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.