


Audyt efektywności energetycznej: Budynku Kościoła Parafialnego oraz Plebani w Nieliszu

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		15.11.2019 r./13.07.2022 r.		
Podstawowe informacje przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	„Termomodernizacja Kościoła Parafialnego oraz Plebani w Nieliszu.”			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków)	<ul style="list-style-type: none"> - Ocieplenie ścian i stropu wełną mineralną Kościoła Parafialnego - Ocieplenie podłogi z zastosowaniem ogrzewania podłogowego w kościele - Wymiana okien w kościele - Ocieplenie ścian plebanii styropianem - Ocieplenie stropu plebani wełną mineralną - Wymiana części okien i drzwi w plebani - Wymiana instalacji ogrzewania w plebani - Zastosowanie pomp ciepła typu powietrze –woda do ogrzewania kościoła i plebani 			
Dane podmiotu , u którego będzie realizowane/ zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa),	<p align="center">Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha i M. B. Różańcowej, 22 – 413 Nielisz Nielisz 196</p>			
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej***.	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:		
15.12.2019 r.	-	20		
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowana do zaoszczędzenia**	198 927,78	kWh/rok	17,10	[toe/rok]
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia**	296 205,56	kWh/rok	25,47	[toe/rok]
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej**	-	kWh/rok	-	[toe/rok]
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej**	-	kWh/rok	-	[toe/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i Nazwisko:	Waldemar Władysław			
Nr telefonu	509 937 784			
Podpis:				

*Niepotrzebne skreślić

**W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

***W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej