



KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		12.07.2022 Korekta z dnia 16.08.2022		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Izolacja instalacji sieci technologicznej.			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Celem przedsięwzięcia była poprawa warunków izolacji kolektora parowego, odgazowyczaczy oraz rurociągów parowych w obrębie kotłowni.			
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/ zostało zrealizowane ^z przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o.o. ul. Parkowa 56 86-300 Grudziądz NIP: 559 195 44 48			
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności: ^{**}	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: ^{**}	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii: ^{***}		
–	08.07.2022	10		
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: ^{**}	–	kWh/rok	–	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: ^{**}	–	kWh/rok	–	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ^{***}	1 247 811	kWh/rok	107,292	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ^{***}	1 372 592	kWh/rok	118,022	toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	mgr inż. Przemysław Wojciechowski			
Nr telefonu:	+48 511 075 979			
Podpis:	 			

*Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

***W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.