

1 Karta Audytu Efektywności Energetycznej

| | | | |
|--|---|--|----------------|
| KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | | Data wykonania | |
| | | 02.06.2022 | |
| Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej | | | |
| Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej: | w zakresie modernizacji lub wymiany urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych | | |
| Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków): | Przedsięwzięcie polegające na optymalizacji ciągów transportowych mediów poprzez wymianę instalacji ogrzewania parowego na elektryczne na rurociągach zakładu PZO, o numerach: 2''130-P313A 40m – 1'', 2''130-P313A 110m – 3'', Odpowietrzenia EA24/E25/V8, 3''130-P340, 2''130-P341 oraz 3''130-P331 | | |
| Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/ zostało zrealizowane * przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa): | LOTOS Asphalt Sp. z o.o. ul. Elbląska 135 80-718 Gdańsk | | |
| Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:** | Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:*** | Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii: | |
| 01.10.2023 | - | 1 | |
| Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej | | | |
| Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: ** | 532 118 | kWh/rok | 45,754 toe/rok |
| Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: ** | 477 415 | kWh/rok | 41,050 toe/rok |
| Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: *** | - | kWh/rok | - toe/rok |
| Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: *** | - | kWh/rok | - toe/rok |
| Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej | | | |
| Imię i nazwisko: | Daria Serafin | | |
| Nr telefonu: | 17 789 10 99 | EnMS Polska Sp. z o.o. Chorzelów 11, 39-331 Chorzelów REGON 180919805 NIP 8172173239 | |
| Podpis: | <i>Daria Serafin</i> | | |

*Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

| | | | |
|-----------|--|---------|------------------------|
| Plik: | AEE- LOTOS Asphalt – Wymiana instalacji ogrzewania | Strona: | 2 |
| Inwestor: | LOTOS Asphalt Sp. z o.o. | Autor: | EnMS Polska Sp. z o.o. |