

Karta audytu efektywności energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		11.04.2022 r.		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Wymiana silników elektrycznych			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Przedsięwzięcie polega na wymianie silników elektrycznych napędzających wentylatory wyciągowe odpylni.			
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	Cognor S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola NIP: 118-12-34-296; REGON: 012859760; Numer KRS: 0000211496			
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:		
25.04.2022	-	10		
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**	360,744	MWh/rok	31,018	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:**	901,860	MWh/rok	77,545	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:***		MWh/rok		toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:***		MWh/rok		toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	Adam Szelański			
Nr telefonu:	22 415 20 07, 513 698 840			
Podpis:	<i>Adam Szelański</i>			

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.