

Karta audytu (korekta)

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		22/02/2021 korekta z dnia 08/09/2022	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Przedsięwzięcie polegające na modernizacji odcinka magistrali ciepłowniczej w Nowym Sączu	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Przedsięwzięcia polegające na zastąpieniu 320m kanałowej sieci ciepłowniczej siecią wykonaną w technologii preizolowanej - odcinek wzdłuż ul. Królowej Jadwigi, pomiędzy ul. Poniatowskiego a aleją Józefa Piłsudskiego	
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):		Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz NIP: 7341787660 REGON: 49070476700000 KRS: 0000056473	
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**		Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
25/03/2021		15/09/2021	5
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**	242085	kWh/rok	20,816 toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:**	339590	kWh/rok	29,200 toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:***		kWh/rok	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:***		kWh/rok	toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko	dr inż. Tomasz Odlanicki-Poczobut		
Nr telefonu	+48 502 425 036		
Podpis			

