

Audyt efektywności energetycznej Nr 7 (KOREKTA) - BPEC Sp. z o.o. w Biłgoraju
Wymiana sieci ciepłowniczej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Narutowicza w Biłgoraju
z podziałem na dwa zadania oraz odcinkiem przyłącza

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		12.10.2022		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Wymiana sieci ciepłowniczej magistralnej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Narutowicza w Biłgoraju z podziałem na dwa zadania oraz odcinkiem przyłącza			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Wymiana sieci ciepłowniczej wysokich parametrów, będącej w złym stanie technicznym z kanałowej na sieć w technologii rur preizolowanych.			
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej (numer PESEL albo nazwa):	Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Długa 96 23-400 Biłgoraj			
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:		
02.11.2021	Nie dotyczy	10 lat		
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**	189,333	MWh/rok	16,279	[toe/rok]
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:**	208,25	MWh/rok	17,906	[toe/rok]
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:***		MWh/rok		[ton/rok]
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:***		MWh/rok		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	Adam Czarny	mgr inż. Adam Czarny		
Nr uprawnienia:	nie dotyczy	uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych		
Nr telefonu:	84 688 19 39	Nr LUB/0393/WBS/15		
Podpis:				

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.