



### Karta audytu efektywności energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		20.09.2022		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Instalacja systemu odzysku ciepła z chłodzenia oleju sprężarek Kaeser w przedsiębiorstwie GKN Driveline Polska sp. z o.o.			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Przedsięwzięcie polegało na zainstalowaniu systemu odzysku ciepła z chłodzenia oleju sprężarek. Odzyskana energia cieplna służy do podgrzewania wody wykorzystywanej na potrzeby Przedsiębiorstwa.			
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	GKN DRIVELINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Bolesława Krzywoustego 31G, 56-400 Oleśnica NIP 5261168528 REGON 011931566			
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: **	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: ***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:		
	09.05.2022	10		
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **	-	kWh/rok	-	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **	-	kWh/rok	-	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***	1 382 184,000	kWh/rok	118,846	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***	1 520 403,000	kWh/rok	130,731	toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	mgr inż. Maciej Macyszyn	<b>KEY ENERGY Szymon Manikowski</b> ul. Ostrowskiego 30/44, 53-238 Wrocław tel. +48 665 471 348, biuro@keyenergy.pl NIP: 6922371854, REGON: 366913850 www.keyenergy.pl		
Nr telefonu:	+48 573 555 404			
Podpis:	<i>Maciej Macyszyn</i>			

\* Niepotrzebne skreślić

\*\* W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

\*\*\* W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej