


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		27.09.2022 r. (korekta)		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	w zakresie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831) polegające na modernizacji systemu centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej poprzez zastąpieniu lokalnych nieefektywnych energetycznie źródeł ciepła wysokosprawnym źródłem w postaci ciepła sieciowego			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	1) likwidacji mieszkaniowych niskotemperaturowych kotłów gazowych oraz kotłów gazowych zlokalizowanych w piwnicy zasilających lokale usługowe; 2) likwidacji lokalnych i indywidualnych sposobów przygotowania ciepłej wody użytkowej przez bardziej efektywne energetycznie jej przygotowanie w węźle cieplnym doposażonym w moduł przygotowania ciepłej wody użytkowej.			
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane * przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	Veolia Energia Warszawa S.A. ul. Puławska 2 02-566 Warszawa KRS: 0000146143 NIP:525-00-56-56			
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:		
01.06.2018 r.	15.12.2020 r.	5		
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Srednioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**	-	kWh/rok	-	toe/rok
Srednioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:**	-	kWh/rok	-	toe/rok
Srednioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:***	128 679,121	kWh/rok	11,064	toe/rok
Srednioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:***	141 547,033	kWh/rok	12,171	toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	mgr inż. Mateusz Ferenc			
Nr uprawnień:	-			
Nr telefonu:	723-728-209			
Podpis:				

*Niepotrzebne skreślić.

**W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

***W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.