


Audyty efektywności energetycznej dla przedsięwzięcia:  
**Modernizacja systemów c.w.u. i c.o. poprzez docieplenie przewodów i zasobników**

<b>KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ</b>		Data wykonania		
		17.03.2022 r.		
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>				
<b>Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:</b>	Modernizacja systemu ogrzewania i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej (izolacja cieplna oraz zmniejszenie strat ciepła związanych z jego akumulacją).			
<b>Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):</b>	Przedsięwzięcie polegało na wykonaniu izolacji termicznej dla nieizolowanych przewodów dystrybuujących c.w.u. i c.o. do instalacji odbiorczych, armatury oraz zasobników c.w.u. dla trzech obiektów stacji wymienników ciepła zlokalizowanych w: a) rejonie Sobieski – stacja wymienników ciepła w przyziemiu łaźni górniczej nr 1 (łaźnia niska) i stacja wymienników ciepła „Górne Wymienniki”, b) rejonie Piłsudski – stacja wymienników ciepła w przyziemiu budynku łaźni górniczych i cechowni.			
<b>Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):</b>	<b>TAURON Wydobycie Spółka Akcyjna ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno</b>			
<b>Planowana data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:</b>	<b>Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej***:</b>	<b>Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:</b>		
-----	28.02.2022 r.	3		
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>				
<b>Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia**:</b>	-----	kWh/rok	-----	toe/rok
<b>Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia**:</b>	-----	kWh/rok	-----	toe/rok
<b>Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej***:</b>	1 537 234,95	kWh/rok	132,178	toe/rok
<b>Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej***:</b>	1 690 958,45	kWh/rok	145,396	toe/rok
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>				
<b>Imię i nazwisko:</b>	mgr inż. Daniel Zapora			
<b>Nr telefonu:</b>	663-344-848 / 724-153-639			
<b>Podpis:</b>	 <b>ADAM CYREK</b> ul. Podwisłocze 38 lok. 48 35-309 Rzeszów NIP 8133565739 REGON 369559158			

\* Niepotrzebne skreślić.

\*\* W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

\*\*\* W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.