


Załącznik Nr 1 – karta audytu efektywności energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		21 listopada 2022		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Modernizacja oświetlenia podstawowego Magazynu Celulozy			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Wymiana instalacji oświetlenia. Demontaż starych opraw, montaż nowych opraw LED i systemu sterowania. Modernizacja szafek zasilająco-sterujących oraz okablowania w niezbędnym zakresie. Pomiary elektryczne i fotometryczne.			
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	MM Kwidzyn Sp. z o. o. ul. Lotnicza 1 82-500 Kwidzyn NIP: 581-00-04-587			
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:		
22.12.2022	-	12		
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Srednioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**	1 379 455	kWh/rok	118,612	toe/rok
Srednioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:**	3 448 638	kWh/rok	296,529	toe/rok
Srednioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:***	-	kWh/rok	-	toe/rok
Srednioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:***	-	kWh/rok	-	toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	Krzysztof Koperski			
Nr telefonu:	+48 55 610 7884			
Podpis:				

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.