


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ - POWYKONAWCZY		Data wykonania		Data korekty	
		17.05.2022r.		21.09.2022r.	
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>					
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej		Wymiana istniejącej lokalnej sieci ciepłowniczej na nową preizolowaną.			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków)		Wymiana istniejącej lokalnej sieci ciepłowniczej na nową preizolowaną.			
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):		FOREST GORLICE Sp. z o. o. ul. Biecka 9 38-300 Gorlice			
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: **		Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: ***		Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii	
		23.12.2020		25	
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>					
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **		-	[kWh/rok]	-	[toe/rok]
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **		-	[kWh/rok]	-	[toe/rok]
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***		719 888,889	[kWh/rok]	61,899	[toe/rok]
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***		143 977,778	[kWh/rok]	12,380	[toe/rok]
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>					
Imię i nazwisko	mgr inż. Piotr Baca				
Nr telefonu	535 177 250				
Podpis					

\* Niepotrzebne skreślić.

\*\* W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

\*\*\* W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej