


Sprawozdanie z Audytu Efektywności Energetycznej Mostostal Zabrze S.A.

| KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | | Data wykonania | | |
|---|--|--|--------|---------|
| | | 23.05.2022 r (korekta 3.04.2023 r) | | |
| Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej | | | | |
| Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej: | Wymiana lub modernizacja oświetlenia. | | | |
| Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków): | Modernizacja systemu oświetlenia w tym wymiana starych energochłonnych opraw wewnętrznych na nowoczesne oprawy led zlokalizowanych w Mostostal Zabrze S.A. ul. Mikulczycka 15, 41-800 Zabrze. Efektem planowanego przedsięwzięcia będzie zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez instalacje oświetlenia. | | | |
| Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/ zostało zrealizowane * przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa): | MOSTOSTAL ZABRZE S.A. ul. S. Dubois 16 44-100 Gliwice NIP 648-00-01-823 | | | |
| Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: ** | Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: *** | Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii: | | |
| 15.06.2022 r | Nie dotyczy | 3,11 | | |
| Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej | | | | |
| Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: ** | 288 619,20 | kWh/rok | 24,817 | toe/rok |
| Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **: | 721 548,00 | kWh/rok | 62,042 | toe/rok |
| Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: *** | - | kWh/rok | - | toe/rok |
| Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: *** | - | kWh/rok | - | toe/rok |
| Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej | | | | |
| Imię i nazwisko: | Krystian Ortyl | | | |
| Nr telefonu: | 32 7241303 | | | |
| Podpis: |  | | | |

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

**CONSULTING**GE Consulting Sp. z o.o. 43-100 Tychy ul. Sienkiewicza 7 NIP 2220895218 REGON 243079111 KRS 0000437476
Kapitał zakładowy 20.000 pln kontakt@geconsulting.pl www.geconsulting.pl, tel. +48 (32) 724 13 03