


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		12.08.2022 r.		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Zmniejszenie strat sieciowych związanych z dystrybucją energii elektrycznej		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Przedsięwzięcie polegające na planowanym zastąpieniu dotychczas eksploatowanego odcinka linii napowietrznej SN 30kV odcinkiem linii kablowej SN 30kV w celu zmniejszenia strat energii.		
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):		PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin NIP: 9462593855		
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**		Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***		Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
30-06-2023				25
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Srednioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**	396745	kWh/rok	34,114	toe/rok
Srednioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:**	991862,5	kWh/rok	85,285	toe/rok
Srednioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:***	---	kWh/rok	---	toe/rok
Srednioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:***	---	kWh/rok	---	toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	Andrzej Osowski			
Nr telefonu:	+48 885 995 066			
Podpis:				

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.