
	FORTUM NETWORK PŁOCK Sp. z o.o.	Nr ewidencyjny: 54/TE/2025
	Załącznik nr 1	Strona/Stron 13/14

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		14.02.2025 Korekta: 27.01.2026r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Ograniczenie strat w sieciach ciepłowniczych.	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Planowana inwestycja obejmuje wymianę tradycyjnych rurociągów na rurociągi preizolowane	
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):		FORTUM NETWORK PŁOCK Sp. z o.o. ul. ANTONIEGO SŁONIMSKIEGO, nr 1A 50-304 WROCLAW	
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
1.03.2025	-	30	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **	1 119,4	GJ/rok	26,736 toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **	1 335,4	GJ/rok	31,897 toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***	-	GJ/rok	-
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***	-	GJ/rok	-
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Anna Tamaka		
Nr telefonu:	693-195-932		
Podpis:			

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.