0. KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	Data wykonania
	24.05.2022

Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej	
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	w zakresie modernizacji lub wymiany:
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Modernizacja polega na wymianie wirników pomp wody chłodzącej PCH-2 i PCH-3.
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/~~zostało zrealizowane~~* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnianego (numer PESEL lub nazwa)	TAURON Ciepło sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Katowice Siemianowicka 60 40-301 Katowice

Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
5.06.2022	26.08.2022	5 lat

Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**	529 143	kWh/rok	45,498	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:**	1 322 857	kWh/rok	113,745	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:***	-	kWh/rok	-	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:***	-	kWh/rok	-	toe/rok

Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej	
Imię i nazwisko:	mgr inż. Michał Gatkowski inż. Luiza Matusik
Nr telefonu:	+48 519 562 808
Podpis:	Michał Gatkowski Luiza Matusik

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.