

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		09.03.2022 r./19.05.2022 r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków):	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania - wymiana poziomów z izolacją oraz montażem zaworów podpionowych dla 5 budynków Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz wymiana całkowita instalacji c.w.u. w budynku przy ul. Sienkiewicza 27 w Grodzisku Mazowieckim		
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL, albo nazwa), :	Ekoprojekt Warszawa Sp. z o.o. Al. Krakowska 224 02-219 Warszawa		
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
01.04.2022 r.	-	2	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**	258591,9	[kWh/rok]	22,235 [toe/rok]
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:**	284451,1	[kWh/rok]	24,458 [toe/rok]
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:***	-	[kWh/rok]	- [toe/rok]
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii	-	[kWh/rok]	- [toe/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	mgr inż. Piotr Chociaj		
Nr telefonu:	606650622		
Podpis:	<i>P. Chociaj</i>		

* Niepotrzebne skreślić

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

*** W przypadku zrealizowanego planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej