



Załącznik 1
Karta Audytu

Nr ewid. spr.
200.1/ZC/2021

Strona/Stron
1/1

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej		17.12.2021	
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	WYMIANĘ TRANSFORMATORÓW NA JEDNOSTKI CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ WYŻSZĄ EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ (SPRAWNOŚCIĄ) LUB DOSTOSOWANE DO ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Przedsięwzięcie polega na wymianie transformatorów T1 R6, T12, TL1, TL2, T1 Kotłownia oraz T2 Kotłownia w ANWIL S.A. we Włocławku		
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	ANWIL S.A. ul. Toruńska 222 87-805 Włocławek		
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
01.03.2022r.	31.12.2022r.	45	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **	160 738,050	kWh/rok	13,821 toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **	401 842,626	kWh/rok	34,552 toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***	-	GJ/rok	- toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***	-	GJ/rok	- toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Pawel Skrobek		
Nr telefonu:	(32) 237 63 91, 695 952 394		
Podpis:			