


1. Karta Audytu Efektywności Energetycznej

| KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | | Data wykonania | |
|--|--|--|----------------|
| | | 25 maja 2022 | |
| Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej | | | |
| Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej: | Planowana modernizacja oświetlenia drogowego, stanowiącego własność ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., na terenie gmin Lubichowo i Lubień Kujawski | | |
| Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków): | ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. planuje realizację przedsięwzięcia mającego na celu poprawę wydajności oświetlenia drogowego. Efektem wykonanych prac będzie zmniejszenie ilości zużywanej energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie ww. gmin. | | |
| Dane podmiotu u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa): | ENERGA Oświetlenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot NIP 585-12-32-055, REGON 191251580, KRS 0000109164 | | |
| Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:** | Data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:*** | Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii: | |
| Do 11 czerwca 2021 | ----- | 10 | |
| Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej | | | |
| Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:** | 186 810,18 | kWh/rok | 16,063 toe/rok |
| Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:** | 467 025,44 | kWh/rok | 40,157 toe/rok |
| Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:** | ----- | kWh/rok | ----- toe/rok |
| Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:** | ----- | kWh/rok | ----- toe/rok |
| Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej | | | |
| Imię i nazwisko: | Robert Mądraszewski | | |
| Nr telefonu: | +48 58 760-77-63; 785-877-640 | | |
| Podpis: |  | | |

*Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

| | | | |
|-----------|--|---------|---------------------|
| Plik: | Audyt Efektywności Energetycznej KOREKTA - Gminy Lubichowo i Lubień Kujawski | Strona: | 2 z 40 |
| Inwestor: | ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. | Autor: | Robert Mądraszewski |