

Powykonawczy audyt efektywności energetycznej przedsięwzięcia

„Wymiana wymiennika ciepła E-205”

**Załącznik 1 – Karta audytu efektywności energetycznej**

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		08 kwietnia 2022 r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Modernizacja lub wymiana urządzeń energetycznych i technologicznych związanych z procesami przemysłowymi wraz z instalacjami.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Instalacja wymiennika E-205 w celu obniżenia temperatury kondensatu, czego efektem jest brak upustu pary ze zbiornika kondensatu T-233 przez zawór bezpieczeństwa.		
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/ zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku przy ul. Toruńskiej 222, pod numerem KRS 0000015684, NIP 8880004938, REGON 910128477		
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: **	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: ***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
-	28.12.2021	20	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **		[kWh/rok]	[toe/rok]
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **		[kWh/rok]	[toe/rok]
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***	1 782 465	kWh/rok	153,264 toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***	1 960 712	kWh/rok	168,591 toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i Nazwisko:	Marcel Gawron		
Nr telefonu:	+48 607 154 912		
Podpis:			



