

**Audyt efektywności energetycznej przedsięwzięcia:
Przebudowa przyłącza ciepłowniczego 2×DN250 do Zakładu Górniczego „Sobieski” - etap II**

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		18.04.2017 r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Przebudowa przyłącza ciepłowniczego 2×DN250 do Zakładu Górniczego Sobieski - etap II		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie odcinka podwójnego rurociągu przesyłowego wody grzewczej (zasilanie i powrót) o średnicy nominalnej 250 mm w technologii preizolowanej zastępującego odcinek likwidowanego przyłącza ciepłowniczego wykonanego w technologii napowietrznej oraz kanałowej. Przyłącz ciepłowniczy dostarcza czynnik grzewczy dla Zakładu Górniczego „Sobieski” w Jaworznie.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	TAURON Wydobywanie Spółka Akcyjna ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
10.08.2017	31.08.2017	-	20 lat
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	3 775,17	[GJ/rok]	90,164 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	4 548,32	[GJ/rok]	108,629 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:			[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	mgr inż. Adam Cyrek		
Nr uprawnień:	audytor/członek ZAE Nr 17		
Nr telefonu:	724-153-639		
Podpis:			



* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.