


*Audyty efektywności energetycznej: Modernizacje bloków pompowych w węzłach grupowych
w Bielska-Białej - realizacja 2015 i 2016 rok*

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		10 października 2016 r.		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		W zakresie urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Modernizacja układów pomp obiegowych c.o. w 2 grupowych węzłach ciepłych przy ul. Czwartaków 6 i ul. Grażyńny 9 w systemie ciepłowniczym Bielska-Białej		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Grażyńskiego 108 43-300 Bielsko – Biała		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
Kwiecień 2015	-	Lipiec 2016	2	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	221 579.68	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	19.052	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	664 739.04	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	57.158	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	224			[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	Sławomir Dzedzic			
Nr uprawnień:	nie dotyczy			
Nr telefonu:	33 81 28 261			
Podpis:				

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.