

0. Karta audytu efektywności energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		10.10.2016 roku	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Zg. z pkt. 3.2.b Obw. MG z 21.12.2012 tj. w zakresie modernizacji lub wymiany oświetlenia wewnętrznego (budynków i hal przemysłowych) w tym wymiana opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na energooszczędne		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Modernizacja systemu oświetlenia w tym wymiana starych energooszczędnych opraw metalohalogenkowych na nowoczesne oprawy LED w halach zakładu Nicromet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	Nicromet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Witosa 28 Bestwinka 43 -512 NIP: 652-172-18-63		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
22.06.2016	Nie dotyczy	1.10.2016	5
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	285 975 [kWh/rok]	24,6	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	866 592 [kWh/rok]	74,5	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	292,6		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Graj Tomasz	Nicromet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.	
Nr uprawnień:	nie dotyczy	Tomasz Graj Koordynator utrzymania ruchu elektrycznego	
Nr telefonu:	601 536 401		
Podpis:	Graj Tomasz		

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Upewnieniami do Emisji za dany rok.

Handwritten signature/initials