

## 1. KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		05.07.2017	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, polegająca na wdrożeniu systemu sterowania pracą cyrkulacji ciepłej wody	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, polegająca na wdrożeniu systemu sterowania pracą cyrkulacji ciepłej wody w wybranych budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Orunia” w Gdańsku	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		EDF Polska S.A. 00-120 Warszawa, ul. Złota 59	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
17.07.2017	31.10.2017	-	10
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	934,85 259 681	[GJ/rok] [kWh/rok]	22,329 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	747,88 207 745	[GJ/rok] [kWh/rok]	17,863 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	69,03		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Tomasz Jaremkiewicz		
Nr uprawnień:	Nie dotyczy		
Nr telefonu:	604 443 003		
Podpis:	mgr inż. Tomasz Jaremkiewicz audytor energetyczny ZAE Nr 164 certyfikator energetyczny CR ChEF		

\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\* Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.