



Karta audytu

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		2017/04/12	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Przedsięwzięcia tego samego rodzaju polegające na modernizacji sieci ciepłowniczej MPEC Nowy Targ	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Projekt obejmuje dwa etapy modernizacji sieci ciepłowniczej mające na celu ograniczenie strat: etap 1 w roku 2017 - 253 m podziemnych sieci rozdzielczych i przyłączy oraz 81 m przyłączy w budynkach (Połana Szaflarska), etap 2 w roku 2018 - 642 m magistrali południowej.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ NIP: 7350010250; REGON: 490761831	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
2017/05/05	2018/09/25	Nie dotyczy	10
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	980,828 GJ	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	23,427 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	1181,720 GJ	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	28,225 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:		112,2	[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	dr inż. Tomasz Odłanicki-Poczobut,		dr inż. Robert Piątek
Nr uprawnień:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	+48 502425036	+48 517468250	
Podpis:			

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Upewnieniami do Emisji za dany rok.