

## KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		19.10.2016	
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Ograniczenie strat na transformacji w transformatorach poprzez wymianę transformatorów		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	1. Wymiana transformatora typu TONRA 4000/30 na transformator TORc 16000/115 w stacji Czarna Woda		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, NIP 583-000-11-90		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
		26-02-2014	45
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	126 220,7	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	10,853 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	382 486,9	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	32,888 [toe/rok]
Szacowana wielkość	102,5		[ton/rok]