

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania
		27-08-2017
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej		
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie.	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Wymiana wewnętrznych instalacji ciepłej wody i cyrkulacji została zrealizowana w 8 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie. Nowe instalacje wykonane z rur polipropylenowych systemu BOR PN20 z wkładką stabilizującą BOR STABI. Przewody wody ciepłej i cyrkulacji zaizolowane gotowymi otulinami.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (nr PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” 71-503 Szczecin ul. Ofiar Oświęcimia 6 NIP 851-030-96-34	

Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	22-09-2016	20

Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	2 000,922	[GJ/rok]	47,790	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	1 920,884	[GJ/rok]	45,878	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	182,350		[MgCO ₂ /rok]	

Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej:	
Imię i nazwisko:	mgr inż. Tadeusz Bober
Nr uprawnień:	upr. bud. 358/Sz/83, upr. proj. 60/Sz/88, upr. audytor energetyczny KAPE 0082 upr. audytor efektywności energetycznej ASM/AB-AEE/2013/C16/Z102
Nr telefonu:	(91) 48-69-825, kom. 508-267-617
Podpis:	

AUDYTOR ENERGETYCZNY
specjalność: budynki mieszkalne, efektywności publicznej
mgr inż. Tadeusz Bober

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego
** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego
*** Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 roku w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. z 2008 roku nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok (2017).

Projektowanie, Nadzory i Wykonawstwo
Instalacje i Sieci Zewnętrzne Sanitarne
i Grzewcze, Wentylacja i Technologia,
Audyty Energetyczne
mgr inż. Tadeusz Bober
Szczecin, ul. Ogrodowa 33 L
tel. (091) 486 98 25
REGON 810164513 NIP 852-158-60-82

11 630 kWh = 1toe
41,868 GJ = 1toe