


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ			Data wykonania	
			22-01-2018	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej		Modernizacja oświetlenia wewnętrznego hal produkcyjnych i magazynowych w budynkach Z-1, Z-3, i Z-4 oraz tzw. „placu manewrowego”		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków)		Przedsięwzięcie obejmowało wymianę opraw oświetleniowych oraz dostosowanie mocy, ilości i rozmieszczenia tych opraw do potrzeb oświetleniowych.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie zostało zrealizowane.		Firma Produkcyjno – Handlowo - Usługowa „Wiśniowski” Andrzej Wiśniowski 33-311 Wielogłowy 153		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej **:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
		27-grudnia 2017	5	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Srednioroczna oszczędność energii finalnej	1 462 859	[kWh/rok]	125,783	[toe/rok]
Srednioroczna oszczędność energii pierwotnej	4 388 578	[kWh/rok]	377,350	[toe/rok]
Szacunkowa wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	1 142,49			[ton CO <sub>2</sub> /rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i Nazwisko:	dr inż. Bogusław Maludziński			
Nr uprawnień:	KAPE nr 0032, MI/SE/701/2009, MIiB 1419 / 2009-08-25, MIiB 288 / 2015-04-27			
Nr telefonu:	+48-603-69-30-69			
Podpis:	 <b>inż. Bogusław A. Maludziński</b> <b>Audyt energetyczny KAPE S.A.</b> <small>(Nr 032)</small> <small>ul. Brodowska 3/40, 31-068 Kraków</small> <small>TEL. (012) 413-13-65</small>			

\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\* Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Systemu Handlu Upewnieniami do Emisji za dany rok.