

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ NR 1

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		07 lipiec 2017r	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Modernizacja układu wentylacji mechanicznej z zastosowaniem wymiennika odzysku ciepła w firmie NB Polska Sp. z o.o.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej. Montaż centrali wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej wyposażonej w przemienniki częstotliwości oraz układ odzysku ciepła z powietrza wywiewanego. Za sprawą układu odzysku ciepła przedsięwzięcie przyczyniło się do zmniejszenia zużycia energii cieplnej do podgrzewu powietrza nawiewanego - ust. 4 pkt 1 Obwieszczenia Ministra Energii z dn. 23.11.2016r.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	NB Polska Sp. z.o.o. ul. Słoneczna 29, 62-200 Gniezno NIP: 5211501173, REGON: 011965192		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
13.07.2017r	17.10.2017	-	5
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	2666,1	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	63,7 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	2799,4	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	66,9 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	157,0		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Piotr Lehmann, WIELKOPOLSKIE BIURO		
Nr uprawnienia:	nie dotyczy EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		
Nr telefonu:	+48 792-715-465, Piotr Lehmann		
Podpis:	61-249 Poznań, ul. Umi Łubelskiej 16/34 tel. +48 792 715 465; NIP 782-242-11-74		

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.