

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ			Data wykonania	
			Styczeń 2014	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej		Termomodernizacja budynków biurowo-handlowych w Kutnie przy ul Budynek nr 1 - Zamoyskiego nr 4, Budynek nr 2 - Lelewela nr 11, Budynek nr 3 - Długosza nr 19		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków)		Ocieplenie przegród zewnętrznych, wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji c.o. Nr 1 - zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców końcowych		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane		Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa " PIONIER" Kutno ul Staszica nr 21 NIP: 775-000-30-64		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej **:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej **:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii	
		30.09.2012	10	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	171 944	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	14,78	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	189 139	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	16,26	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	65			[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i Nazwisko:	mgr inż. Waldemar Grabiński			
Nr uprawnień:	Upr. Bud. & 6 ust 1 p 1 i 2, autoryzacja audytora KAPE 0094			
Nr telefonu:	604 284 301	mgr inż. WALDEMAR GRABIŃSKI Upr. bud. § 6 ust. 1 p. 1 i 2 Nr Kd/136/71 Audytor Energetyczny KAPE 0094		
Podpis:	99-300 Kutno, ul. Północna 35			

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia zarządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Upewnieniami do Emisji za dany rok.