
	FORTUM –NETWORK WROCLAW SP. Z O.O.	Nr ewid.: 51.2/ZC/2017
	Audyt efektywności energetycznej Modernizacja sieci ciepłowniczej	Strona/Stron 21/21

## ZAŁĄCZNIK NR 1. KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

### KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		22 maj 2017		
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		OGRANICZENIE STRAT W SIECIACH CIEPŁOWNICZYCH		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		MODERNIZACJA SIECI CIEPŁOWNICZEJ WYKONANEJ W TECHNOLOGII TRADYCYJNEJ NA ODCINKI Z RUR PREIZOLOWANYCH, W BUDYMKACH NA ODCINKI Z RUR W TECHNOLOGII TRADYCYJNEJ		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Fortum Network Wrocław Sp. z o.o. ul. Antoniego Słonimskiego 1A 50-304 Wrocław		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
23.06.2017	30.11.2017		30	
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>				
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	5 767,66	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	137,76	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	6344,43	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	151,53	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	585,59			[ton/rok]
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>				
Imię i nazwisko:	Agata Tabacka			
Nr uprawnień:	nie dotyczy			
Nr telefonu:	(32) 237 63 31			
Podpis:				

\*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\*Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Upewnieniami do Emisji za dany rok.