
	HUTA POKÓJ S.A.	Nr ewid.: 81.2/ZC/2017
	Audyty efektywności energetycznej planowanego przedsięwzięcia pn.: Modernizacja oświetlenia Hali Zbiorników w Hucie Pokój S.A.	Strona/Stron 16/16

Załącznik nr 1. Karta audytu efektywności energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		12 kwiecień 2017	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		MODERNIZACJA OŚWIETLENIA WĘWNĘTRZNEGO	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Wymiana oświetlenia ogólnego Hali Zbiorników. Wymiana opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na energooszczędne.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Huta Pokój S.A. ul. Niedurnego 79 41-709 Ruda Śląska	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
15.05.2017	30.06.2017	-	15
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	825 984	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	71,022 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	2 477 952	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	213,066 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	2060,4		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Anna Tamaka		
Nr uprawnień:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	(32) 237 63 31; 693-195-932		
Podpis:			

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.